

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского ГО, ГО Верх-
Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области

Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8а, тел: 8(34356)2-12-56, e-mail: tond-kirovgrad@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 160/1/60

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МАОУ СОШ №2)

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

в лице законного представителя юридического лица директора –

Семячковой Ирины Роландовны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муницип-
ального контроля о проведении проверки от «03» декабря 2020 года, № 160, ст. 6.1 Федерально-
го закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период: 17.12.2020 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час. 00
мин. 22.12.2020 с 10 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность: 30 мин.

проведена плановая, выездная проверка заместителем Главного Государственного инспектора
Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному
надзору Дауровым Максимом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МАОУ
СОШ №2) г. Невьянск, ул. Самойлова 4.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ СОШ №2 Семячковой Ириной Роландовной, заместителем
директора МАОУ СОШ №2 Хворовой Ольгой Валентиновной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленно- го нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требования которо- го (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза- тельных требова- ния пожарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании школы. (Введена в эксплуатацию в 2005г.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 151 ч. 1 Федерального закона от	01.11.2021	

		22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7		
2	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании школы. (Введена в эксплуатацию в 2005г.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	01.11.2021	
3	В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 4.3.1; № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 ч.9; СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» п.7.78.	01.11.2021	
4	На кровле здания школы не предусмотрены ограждения согласно нормативных документов по пожарной безопасности.	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ч. 16 ст. 90, СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 7.16; СНиП 21-01.97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 8.11.	01.11.2021	
5	На площадке высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входе в здание школы (центральный вход), отсутствует ограждение.	Ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28*; Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 151.	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору
Дауров Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» декабря 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МАОУ СОШ №2
Семячкова Ирина Роландовна

(должность, фамилия, инициалы)

«22» декабря 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99